



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

*пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru*

Рязанская область, Касимовский
район, р.п. Гусь-Железный, ул.
Октябрьская дом 42-А

(место составления акта)

13 декабря 2019 года
(дата составления)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица –
Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный
центр дополнительного образования» (МУ ДО «РЦДО»), ИНН
6204005449, ОГРН 1026200862710

№ 5/21 (ГЛИ-Р)- 739- 2019

По адресу/адресам: 391320, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-
Железный, ул. Октябрьская дом 42-А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора № 5-
1331-р от 18 ноября 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального учреждения дополнительного образования
«Районный центр дополнительного образования» (МУ ДО «РЦДО»), ИНН
6204005449, ОГРН 1026200862710, место нахождения юридического лица:
391320, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный, ул.
Октябрьская дом 42-А

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с «10» декабря 2019 года по «10» декабря 2019 года с 10 часов 00 минут до
17 часов 00 минут, продолжительность 7 часов .

с «11» декабря 2019 года по «11» декабря 2019 года с 09 часов 00 минут до
17 часов 00 минут, продолжительность 8 часов.

с «12» декабря 2019 года по «12» декабря 2019 года с 09 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, продолжительность 8 часов.

с «13» декабря 2019 года по «13» декабря 2019 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, продолжительность 6 часов.

Продолжительность 4 рабочих дня (29 часов)

«--» --- 2019 г. с -- час. -- мин. До -- час. -- мин.

Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня (29 часов)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора (отдел общепромышленного надзора по Рязанской области)

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказом о проведении проверки ознакомлена:

Базенкова Ольга Ивановна директор Муниципального учреждения

дополнительного образования «Районный центр дополнительного

образования», действующий на основании Устава, утвержденного от 14.05.

2015 г. №586, приказа №85 от 08.10.1980 г.

«10» декабря 2019 г. 10 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

О проведении проверки уведомлена: Базенкова Ольга Ивановна директор

Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный

центр дополнительного образования», действующий на основании Устава,

утвержденного от 14.05.2015 г. №586, приказа №85 от 08.10.1980 г.

«27» ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

проведения проверки: _____ не требуется

(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Горемыкина Людмила Ивановна

государственный инспектор ООПН по Рязанской области

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

с участием: _____

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Базенкова Ольга Ивановна директор

Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный центр

дополнительного образования», действующий на основании Устава,

утвержденного от 14.05.2015 г. №586, приказа №85 от 08.10.1980 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя СРО (в случае проведения проверки члена СРО), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
Соблюдение требований технических регламентов (п. 1901678621 ежегодного плана проведения плановых проверок Приокского Управления Ростехнадзора на 2019 год)			
1	Не утверждены и не выданы под роспись рабочим производственные инструкции для операторов газоиспользующих установок, по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный, ул. Октябрьская дом 42-А.	Статья 7 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Пункт 14 главы III Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870. Пункт 4, пункт 5 главы I, пункт 9 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542, зарегистрированы в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30929. Пункт 26 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных	Должностное лицо – Базенкова О.И. директор МУ ДО «РЦДО», действующий на основании Устава, утвержденного от 14.05. 2015 г. №586, приказа №85 от 08.10.1980 г.

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
		Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-20-2007) утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01. 2007 г. №37, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22.03.2007 года, рег. № 9133).	
2	Не проведены организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации здания котельной, наружных газопроводов, внутреннего газопровода котельной, находящихся в составе сети газопотребления МУ ДО «РЦДО» по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный, ул. Октябрьская дом 42-А. Предельные сроки дальнейшей эксплуатации объектов технического регулирования в составе сети	Статья 7 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Пункт 14 главы III, пункт 76 главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870.	Должностное лицо – Базенкова О.И. директор МУ ДО «РЦДО», действующий на основании Устава, утвержденного от 14.05. 2015 г. №586, приказа №85 от 08.10.1980 г.

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	газопотребления проектом не установлены.		
3	При эксплуатации технологических устройств эксплуатирующая организация не обеспечивает мониторинг и устранение утечек природного газа, техническое обслуживание, текущие ремонт и наладку.	Статья 7 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-Ф; раздел 6 пункт 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N870	Должностное лицо – Базенкова О.И. директор МУ ДО «РЦДО», действующий на основании Устава, утвержденного от 14.05. 2015 г. №586, приказа №85 от 08.10.1980 г.
4	Нет плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций.	Статья 7 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Пункт 14 главы III, подпункт л) пункта 95 главы IX Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870.	Должностное лицо – Базенкова О.И. директор МУ ДО «РЦДО», действующий на основании Устава, утвержденного от 14.05. 2015 г. №586, приказа №85 от 08.10.1980 г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):


не проверялось

нарушений не выявлено -----
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)


Прилагаемые к акту документы

№ п/п	Наименование приложения
1	Предписание о выявленных нарушениях № 5/21(ГЛИ-Р)-739-2019 от 13.12.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Горемыкина Л. И.

(ФИО)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Базенкова Ольга Ивановна директор Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования», действующий на основании Устава, утвержденного от 14.05.2015 г. №586, приказа №85 от 08.10.1980 г.

"10" декабря 2019 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)