

Российская Федерация
Рязанская область
Касимовский муниципальный район
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
**«Районный Центр
дополнительного образования»**
391320 р.п. Гусь – Железный
ул. Октябрьская №42-а
ОГРН 1026 200862710
ИНН 6204005449
Тел. 8 (49131) 46 1 30
E-mail: rzdokasimovrai@yandex.ru

Заместителю руководителя
Приокского Управления
Ростехнадзора
Зеленову А.Е

Исх.17 № от 18.02.2020г.

Информационное письмо

В ответ на Предписание № 5/21- (7-ГС-Р) -739- 2019 от 13 декабря 2019 года, составленного на основании проведенной плановой проверки, МУ ДО «РЦДО» (Акт № 5/21(ГЛИ-Р)-739-2019 от 13.12.2019 года) соблюдение обязательных требований технического регламента « О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», государственным инспектором ООПН по Рязанской области Горемыкиной Людмилой Ивановной, приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Проведены организационно – технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации здания котельной, наружных газопроводов, внутреннего газопровода котельной, находящихся в составе сети газопотребления МУ ДО «РЦДО» обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт 62»

2. Получены:

- заключение по техническому диагностированию № 9-02 от 11.02.2020г. газопровода низкого давления, газового оборудования котельной с котлами газовыми КЧМ- 7 «Гном» - 2 шт., газового нагревателя Ariston SGA 120R – 1 шт.

- заключение технического диагностирования № 05/02-2020 от 11.02.2020 г. здания автономного теплового пункта (АТП)

Директор МУ ДО «РЦДО»



О.И. Базенкова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855737

Владелец Базенкова Ольга Ивановна

Действителен с 03.10.2023 по 02.10.2024