



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: [:ryazan@priok.gosnadzor.ru](mailto:ryazan@priok.gosnadzor.ru)*

ПРЕДПИСАНИЕ № 5/21-(7-ГС-Р)- 739-2019

Рязанская область, Касимовский
район , р.п. Гусь-Железный, ул.
Октябрьская дом 42-А

(место составления предписания)

«13» декабря 2019 г.

(дата составления предписания)

Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования» (МУ ДО «РЦДО»), ИНН 6204005449, ОГРН 1026200862710

полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

государственный инспектор ООПН по Рязанской области Горемыкина
Людмила Ивановна

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании Акта проверки 13.12.2019 № 5/21 (ГЛИ-Р)-739-2019, составленного в отношении Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования» (МУ ДО «РЦДО»), ИНН 6204005449, ОГРН 1026200862710, место нахождения юридического лица: 391320, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный, ул. Октябрьская дом 42-А. соблюдение обязательных требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

В присутствии: директора Базенковой Ольги Ивановны Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования», действующий на основании Устава, утвержденного от 14.05. 2015 г. №586, приказа №85 от 08.10.1980 г.

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

| №№ пп | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено | Срок устранения нарушения |
|--|---|---|---------------------------------|
| Соблюдение требований технических регламентов (п. 1901678284 ежегодного плана проведения плановых проверок Приокского Управления Ростехнадзора на 2019 год) | | | |

| №№ пп | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено | Срок устранения нарушения |
|----------|--|--|---------------------------------|
| 1 | <p>Не утверждены и не выданы под роспись рабочим производственные инструкции для операторов газоиспользующих установок, по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный, ул. Октябрьская дом 42-А.</p> | <p>Статья 7 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Пункт 14 главы III Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870. Пункт 4, пункт 5 главы I, пункт 9 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542, зарегистрированы в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30929. Пункт 26 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-20-2007) утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01. 2007 г. №37, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации</p> | 31.01.2020 |

| №№ пп | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено | Срок устранения нарушения |
|----------|---|--|---------------------------------|
| | | 22.03.2007 года, рег. № 9133). | |
| 2 | <p>Не проведены организационно-технические мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации здания котельной, наружных газопроводов, внутреннего газопровода котельной, находящихся в составе сети газопотребления МУ ДО «РЦДО» по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный, ул. Октябрьская дом 42-А. Предельные сроки дальнейшей эксплуатации объектов технического регулирования в составе сети газопотребления проектом не установлены.</p> | <p>Статья 7 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Пункт 14 главы III, пункт 76 главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870.</p> | 27.02.2020 |
| 3 | <p>При эксплуатации технологических устройств эксплуатирующая организация не обеспечивает мониторинг и устранение утечек природного газа, техническое обслуживание, текущие ремонты и наладку.</p> | <p>Статья 7 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ; раздел 6 пункт 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N870</p> | 31.01.2020 |
| 4 | <p>Нет плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций.</p> | <p>Статья 7 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Пункт 14 главы III, подпункт л) пункта 95 главы IX Технического регламента о</p> | 31.01.2020 |


| №№ пп | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено | Срок устранения нарушения |
|----------|---|--|---------------------------------|
| | | безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870. | |

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зубковой, д.17, корп.2, г. Рязань 390037.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения

Предписание выдали:

Горемыкина Л.И.
(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена :

Базенкова Ольга Ивановна директор Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования», действующий на основании Устава, утвержденного от 14.05. 2015 г. №586, приказа №85 от 08.10.1980 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"06" декабря 2019 г.



(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855737

Владелец Базенкова Ольга Ивановна

Действителен с 03.10.2023 по 02.10.2024